




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TRIESTE

CAP 34144 - Via B. D'Alviano 15/1
tel. 040.3789.911 - fax.: 040.633584
E-mail: comando.trieste@vigilfuoco.it
Ufficio Prevenzione Incendi
tel. 040.3789.915/916

SM

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-TS

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 23779/1/15779 del 1.08.2016

DIRETTEC

Autorità Portuale di Trieste

Prot. Gen.: 0006332 / A

Data : 03/08/2016

A AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE
VIA VON BRUCK N. 3
34144 TRIESTE

Pratica n. 23779

OGGETTO: Realizzazione archivio – Restauro magazzino 92 sito nell'area ex Arsenale del Porto di Trieste

Tipo di procedimento: valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011

Istanza presentata in data 14 luglio 2016

Attività dell'allegato I al DPR 151/2011 codice n: 72.1 cat. C (edificio sottoposto a tutela D.Lgs 42/2004) e 34.2 cat. C (archivio)

Questo Comando, esaminata la documentazione tecnica presentata, verificata la conformità del progetto ai criteri generali di prevenzione incendi di cui al D.L.vo 139/06 e s.m.i, esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione dei lavori in oggetto indicati.

Il presente parere comprende esclusivamente attività ed impianti riportati nella documentazione tecnica presentata.

Completate le opere di cui al presente parere e prima dell'inizio dell'attività, il titolare della stessa dovrà presentare, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata dalle dichiarazioni e/o certificazioni previste dall'art. 4 del D.M. Interno 7 agosto 2012.

Si fa presente che i modelli di certificazioni e dichiarazioni approntati dal Ministero dell'Interno sono disponibili presso gli Ordini Professionali, presso l'Ufficio Prevenzione di questo Comando e sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it>

Si evidenzia che qualora intervengano modifiche al progetto approvato con la presente, che comportino un aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza antincendio, il responsabile dell'attività è tenuto a richiedere, con una nuova istanza, l'esame del progetto di modifica (Rif. comma 1 art. 3 DPR 151/2011).

IL COMANDANTE
(Dott. Ing. Eros MANNINO)

SAN /mgg