

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
Porti di Trieste e Monfalcone (AdSPMAO)

Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste

tel. 040.6731 – fax 040.6732406

e-mail: protocollo@porto.trieste.it – pec@cert.porto.trieste.it - sito Internet: www.porto.trieste.it

Prog. AdSP MAO n. 1932 - Accordo Quadro con un unico operatore economico per la fornitura del materiale per il rifacimento delle recinzioni dei Porti di Trieste e Monfalcone – CIG: 8671144664

QUESITI E RISPOSTE

QUESITO N. 1

Il documento 1932_AQ_NJ_PEd.14_CSA.pdf specifica per i cancelli al punto B.2 la richiesta di fornitura di *Cancello carrabile a due ante di dimensioni circa mm 4000(luce lorda)X2850=H con struttura in acciaio zincato scatolare cavo. Ogni anta sarà composta da due semiante per permettere l'apertura a "libro"* mentre il documento 1932_AQ_NJ_PEd.04.03.pdf indica uno *schema tipo di cancello a 2 ante, senza semiante per apertura a libro.*

Chiediamo se possiamo procedere con una offerta di cancello carrabile a 2 ante semplici senza semiante o siamo vincolati dalle indicazioni del CSA.?

RISPOSTA QUESITO N. 1

La prescrizione contenuta nel CSA delle semiante per le singole ante dei cancelli carrabili è stata prevista al fine di garantire la possibilità di ancorare il montante verticale direttamente al new jersey.

Potrà per tanto essere ammessa la soluzione del cancello a doppia anta singola qualora tale conformazione sia certificabile (a cura del fornitore) per le condizioni di installazione appena richiamate.

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone
Il RUP
ing. Eric Marcone
(firmato digitalmente)