

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE

Porti di Trieste e Monfalcone

Via Karl Ludwig von Bruck, 3 – 34144 Trieste

tel. 040.6731 – fax 040.6732406

protocollo@porto.trieste.it – pec@cert.porto.trieste.it - www.porto.trieste.it

Procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e successiva realizzazione dei lavori di elettrificazione delle banchine del Molo V e Riva Traiana del Porto di Trieste, progetto n. 1931. CIG 9571810B7B - CUP C91F20000140002.

QUESITI E RISPOSTE

QUESITO N. 1

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale declinati al punto 6.3 lett. j) del Disciplinare, per le forniture viene richiesta un'esperienza negli ultimi tre anni di forniture analoghe ovvero nel settore specifico dell'appalto indicandosi, fra parentesi, i convertitori di frequenza di media tensione. Si chiede di confermare che, al fine di soddisfare il citato requisito esperienziale dell'espletamento di forniture analoghe a quelle oggetto di affidamento, sia ritenuto idoneo e sufficiente anche il previo espletamento della fornitura di convertitori di frequenza statici per altri settori (ad esempio, per settore ferroviario).

RISPOSTA QUESITO N. 1

Il progetto in gara pone le sue basi sulla capacità di produrre e fornire il convertitore in media tensione che costituisce l'elemento qualificante dell'appalto e dotato di maggiore complessità tecnologica. Ciò premesso, non è rilevante il settore per il quale il convertitore sia stato fornito (sia esso marittimo, ferroviario o altro) bensì rileva il fatto che i convertitori di frequenza siano stati costruiti per operare in media tensione, come richiesto all'art. 6.3 lett d) del disciplinare.

**Il Responsabile Unico del
Procedimento**

ing. Eric Marcone

(firmato digitalmente)